

2 PIĘTRO

6 * F/UTP kat 6

AP - 2 piętro

60 * F/UTP kat 6

PL - 2 piętro

130x50

1 PIĘTRO

6 * F/UTP kat 6

AP - 1 piętro

54 * F/UTP kat 6

PL - 1 piętro

2*130x50

PARTER

PD-BB

6 * F/UTP kat 6

AP - parter

60 * F/UTP kat 6

PL - parter

2xFO 12 wł. MM 50/125

(poza opracowaniem)

4 x YTKSYekw28x2x0,5

UPS

Kros.
Dobud.

PT
istniej.

Obiekt: BIBLIOTEKA AWF Katowice ul. Mikołowska				Faza: PW	
Opracowanie: Instalacja okablowania strukturalnego				Podziałka: —	
Nazwa rys.: Schemat instalacji okablowania strukturalnego				Kondygnacja: —	
Opracował:	mgr inż. W. Latos	Upr. 204/2000		04-2011	Nr rys.: 04
Sprawdził:					