






LEGENDA:

-  Gniazda instalacji okablowania strukturalnego 2xRJ45
-  Koryta kablowe korytarzowe 130x50
-  Koryta kablowe 50x20 (60x20) w pomieszczenia
-  Punkt Dystrybucyjny - szafa 42U 600x800
-  Numer pomieszczenia

UWAGA:

Szafę Punktu Dystrybucyjnego należy połączyć przewodem LgY 16 mm² z punktem PE sieci zasilającej lub z punktem wyrównawczym instalacji ochronnej.

Obiekt: AWF Budynek "B"				Faza: PW	
KATOWICE ul. Mikoowska 72					
Opracowanie: Instalacja okablowania strukturalnego				Podziałka:	
Nazwa rys.: Rzut PARTERU				Kondygnacja:	
Opracował: mgr inż. W. Lotos		Upr. 204/2000		04-2011	
Sprawdził:				Nr rys.: 01	