N

Φ=1708 W HV 20-600 2080 mm
Φ=2240 W HV 30-600 2240 mm
Φ=634 W HV 10-600 1600 mm
Φ=894 W HV 10-600 2080 mm
Φ=300 W GK-600 1310 mm
Φ=242 W VKU 11-600 400 mm
Φ=573 W VKU 11-600 800 mm
Φ=516 W GK-500 1900 mm
Φ=174 W HV 10-900 400 mm
Φ=362 W GK-500 1900 mm
Φ=372 W GK-500 1900 mm
Φ=1509 W HV 20-600 2080 mm
Φ=1070 W HV 20-600 1600 mm
Φ=571 W VKU 11-900 600 mm
Φ=1879 W HV 30-600 1920 mm
Φ=1879 W HV 30-600 1920 mm
Φ=335 W VKU 11-400 600 mm
Φ=785 W VKU 11-900 900 mm
Φ=479 W VKU 11-900 500 mm

01 +20 °C
02 +20 °C
03 +20 °C
04 +20 °C
05 +20 °C
06 +20 °C
07 +24 °C
08 +20 °C
09 +24 °C
10 +20 °C
11 +20 °C
12 +20 °C
13 +20 °C
14 +24 °C
15 +24 °C
16 +24 °C
17 +20 °C
18 +24 °C
19 +20 °C
20 +20 °C
21 +20 °C

05 4,84 m²
b 0.35
16x2 58,0 m

06 6,75 m²
b 0.10
16x2

07 4,80 m²
b 0.30
16x2 95,1 m

09 5,19 m²
b 0.30
16x2 83,7 m

18 2,93 m²
b 0.30
16x2 15,6 m

08 8,98 m²
b 0.10
16x2

20 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,0

"A" "B" "C"

GAZOWY KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA O MOCY 35 kW

Legenda:

- przewód zasilający instalacji centralnego ogrzewania;
- przewód powrotny instalacji centralnego ogrzewania;
- przewód zasilający instalacji ogrzewania podłogowego;
- przewód powrotny instalacji ogrzewania podłogowego;
- rozdzielacz 1" ogrzewania podłogowego z mieszaczem w szafce podtynkowej; przewody 16 x 2,0, zasilające pojedyncze pętle ogrzewania podłogowego
- rozdzielacz 1" z zaworami odcinającymi i nyplami G3/4 w szafce podtynkowej; rurociągi 16 x 2.0, zasilające pojedyncze odbiorniki;
- projektowany drabinkowy grzejnik łazienkowy, VKU 11-600
- projektowany grzejnik stalowy, płytowy z podłączeniem dolnym, wyposażony we wkładkę zaworową;
- projektowany grzejnik higieniczny stalowy, płytowy z podłączeniem dolnym, wyposażony we wkładkę zaworową; HV 20-600
- opis podłogi grzewczej, symbol, pow. efektywna, odstęp układania średnica, długość pętli (0.12_c 15.37 m² b 0.15 16x2 122.8 m)
- opis podłogi grzewczej, złożonej z przyłączy (0,2_a 3.01 m² b 0.10 16x2)
- istniejący kanał ciepłowniczy

TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA PRZYCHODNIĘ KARDIOREHABILITACJI AWF W KATOWICACH. KATOWICE UL. KOŚCIUSZKI 84 , DZ NR. 24/5		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	SKALA	1:100
TREŚĆ	RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZ.	RYS. NR	S-2
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		WRZESIEŃ 2017
PROJEKTOWAŁ	inż. STANISŁAW KARPIŃSKI upr. nr. 601/88		