



1. Kocioł kondensacyjny De Dietrich, typ: MCR3 Plus 35S o mocy 35 kW, wchodzący w skład pakietu wraz z osłoną połączeń, podgrzewaczem c.w.u. węzami przyłączeniowymi, czujnikiem c.w.u.
2. Podgrzewacz pojemnościowy De Dietrich, typ: BS 150 o pojemności 150L
3. Pompa cyrkulacyjna Wilo Pico 15
4. Grupa bezpieczeństwa Syr 2115, Dn 15, nastawa 6 bar.
5. Blok napełniający BWT AQA therm HEB
7. Połączenie elastyczne, ciśnieniowo rozłączne Dn 15
8. Zawór kulowy odcinający Dn 15
9. Zawór kulowy odcinający Dn 20
10. Zawór zwrotny
11. Termostat modułujący pokojowy iSense AD289
12. Czujnik temperatury zewnętrznej FM 46

TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA PRZYCHODNIĘ KARDIOREHABILITACJI AMF w KATOWICACH.		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
TREŚĆ	SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTOWAŁ	Inż. STANISŁAW KARPÍŃSKI upr. nr. 801/888		
	SKALA	-	
	RYS. NR	S-5	
		WRZESIEŃ 2017	