

Katowice, dnia 14 lipca 2014 r.

**Zamawiający:**

Akademia Wychowania Fizycznego  
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  
ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice

**Dotyczy: postępowania ZP 16/2014 na Termomodernizację budynku Łącznika Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Prawo zamówień publicznych), w związku z wpływieniem do Zamawiającego zapytania o poniższej treści, zamieszcza odpowiedzi :

Pytanie 1:

Czy w oknach w piwnicy w których ma być zamontowana szyba P4 ma być również zastosowana szyba redukująca promieniowanie słoneczne Sunguard 6/16Ar/4 czy tylko szyba P4?

**Odpowiedź:**

**W oknach piwnicy w których ma być zamontowana szyba P4, również musi być zastosowana szyba redukująca promieniowanie słoneczne Sunguard 6/16Ar/4.**

Pytanie 2:

Proszę o jednoznaczne podanie koloru stolarki w RAL lub innym identyfikowalnym oznaczeniu.

**Odpowiedź:**

**Kolor stolarki - RAL 7037.**

Pytanie 3:

Czy kolor stolarki jest zewnętrzny czy zewnętrzny i wewnętrzny?

**Odpowiedź:**

**Kolor stolarki jest zewnętrzny i wewnętrzny.**

Pytanie 4:

Proszę doprecyzować rodzaj nawiewników okiennych.

**Odpowiedź:**

**W oknach należy zastosować nawiewniki higrosterowane.**

Pytanie 5:

Proszę o podanie podstaw pozycji w przedmiarze robót budowlanych TOM I - AB.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnił dokumentację o przedmiar robót z podaniem postaw pozycji.

KANCLERZ

  
mgr Maciej Górski

---

*Podpis Kierownika Zamawiającego*