RZUT PARTERU



PARTER - HALA SPORTOWA

L.p.	Rodzaj pomieszczenia	Pow. [m²]
2.1	WIATROŁAP	11,68 m²
2.2	PORTIERNIA	17,03 m²
2.3	POM. BIUROWE	17,00 m²
2.4	POM. BIUROWE	17,00 m²
2.5	POM. BIUROWE	17,02 m²
2.6	POM. BIUROWE	17,02 m²
2.7	POM. BIUROWE	17,02 m²
2.8	POM. BIUROWE	19,23 m²
2.9	POM. BIUROWE	16,03 m²
2.10	ARCHIWUM	5,90 m²
2.11	MAGAZYN	25,92 m²
2.12	MAGAZYN	9,72 m²
2.13	MAGAZYN	13,14 m²
2.14	MAGAZYN	7,13 m²
2.15	WC	8,19 m²
2.16	WC	6,92 m²
2.17	POM. TRENERÓW	11,98 m²
2.18	SALA GIMNASTYCZNA	971,96 m²
2.19	KOMUNIKACJA	118,07 m²
2.20	MAGAZYN	12,05 m²
2.21	SALA WYKŁADOWA	74,90 m²
2.22	POM. BIUROWE	17,00 m²
2.23	POM. BIUROWE	17,02 m²

RAZEM:	1448,93 m²
KOMUNIKACJA	129,75 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	1319,18 m²

N
W E
S

LEGENDA

- Przewód zasilający /woda 80° C/
- Przewód powrotny /woda 60° C/
- CV-22-0,6/800/ — Grzejnik stalowy płytowy typ CV - 22 o wys H=600mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
- CV-11-0,6/600/ — Grzejnik stalowy płytowy typ CV - 11 o wys H=600mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
- CV-22-0,9/800/ — Grzejnik stalowy płytowy typ CV - 11 o wys H=900mm z wbudowanym zaworem termostatycznym
- 20 / 20°C — Nr pom. / Temperatura wewnętrzna
- Φ=1175W — Obciążenie cieplne
- II — Oznaczenie pionów grzejnych
- Ogrzewanie powietrzne

UWAGA:
Ogrzewania powietrzne wg PW - Instalacja wentylacji.

		Nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Data
"ABRYS" RUDA ŚLĄSKA ul. Sławoka 27	Projektował	mgr Inż. Halina TATARA • BROŻEK	498/78	instalacyjna		01/2010
	Opracował	Jarosław BROŻEK				
	Sprawdził	Inż. Zdzisław DĄBROWSKI	271/80	instalacyjna		

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego ul. Mikołowska72a,40-065 Katowice

Branża: INSTALACYJNA C.O.

Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - - SALA SPORTOWA

Dokument: PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:100

Nazwa rysunku: INSTALACJA C.O.(woda 80/60°C)i podłączenie wody do nagrzewnic

RZUT PARTERU

Nr archiwalny: 10.PW.CO.03

Nr rysunku: 02